

«25» июля 2016г.

г. Якутск

## А К Т

**промывки трубопроводов тепловых сетей и систем отопления.**

Объект ООО "ЧК ДСК" пер.домов Тушинский ул.  
Тушинский -26. в 72 кв-ле.

Мы, нижеподписавшиеся Ю. Трудилова З.И.  
представитель ЧК "ДСК" Масвиен С.И.  
подрядчик ИА "Нефедов Р.Г."

Составили настоящий акт на промывку трубопроводов состоявшиеся  
пер.домов. Численные отрезки.

Промывка производилась гидропневматическим способом.

Давление воздушной смеси: 6 кг/см<sup>2</sup>

Сброс воды производился: в канализацию

**Результат проверки:** после промывки вода доведена до осветления.

Представитель ЯО Энергосбыта Трудилова З.И.

Представитель абонента Нефедов Р.Г.

Масвиен С.И.