

Москвин С.И.
(Ф.И.О. ответственного)
Телефоны 89644170000

Руководителю ООО ЧИ ДСК
Фролочкин С.И.

Директору Якутской ТЭЦ
Андреевскому В.В.
диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

А К Т

**ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
сезону 2017-2018 гг.**

- 2 -

При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и тепловых сетей 18190 Меримова - 100 м² - элев. узел (2) /
100 м² через теплообменники.
18195 Меримова 100 м² - 100 м² - 1 элев. узел.
100 м² через теплообменники.
Узел согласно акта раздела границ.

установлено:

1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена 10 июля 2017 г.
2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления:
Произведена 2017 г.
3. Приборы учета тепловой энергии СЛТ-943.
- 3.1 субабоненты тепловой энергии _____
4. Приборы учета ГВС Магистраль ф 50-32 мм.
- 4.1. субабоненты ГВС _____
5. Договорная документация предоставлена (акт раздела границ, приказ на ответственное лицо, протокол проверки знаний и др.) _____ Инженер ДГ
6. Наличие задолженности Д 3 ил 01.03.17г. и 18190-11845 рр Экономист РГ
18195 - 9615.00 012 Jul
7. Дополнение _____

Подпись проверяющего инспектора ЯО Энергосбыт _____

Главный специалист тепловой инспекции ЯО Энергосбыт _____

Подпись представителя абонента _____

Иванов И.И.
Мухоморова
Москвин С.И.

« _____ » _____ 2017 г.