

Москвина С.И.
(Ф.И.О. ответственного)
Телефоны 89644170000

Руководителю ООО ЧЭ "Дек"
Вострикову С.Н.

Директору Якутской ТЭЦ
Андреевскому В.В.
диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

А К Т

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ сезону 2017-2018 гг. - 2 -

При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и тепловых сетей Трусовская - 26 перфом в 42 кв-се - 2-й эт.
узел; ГВС через теплообменники. Претен согласно актов раздела границ.
Трусовская 241 - 2-й эт. узел. ГВС через теплообменники.
Претен согласно актов раздела границ.

установлено:

1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена 11 июля 2017 г.
2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления:
Трусовская 241.
3. Приборы учета тепловой энергии СМ-943 ели.
- 3.1 субабоненты тепловой энергии _____
4. Приборы учета ГВС ором ф 32 мм.
- 4.1. субабоненты ГВС _____
5. Договорная документация предоставлена (акт раздела границ, приказ на ответственное лицо, протокол проверки знаний и др.) _____ Инженер ДГ
6. Наличие задолженности ДЗ № 01.09.17 - 18048 - 5285 руб 21/2 Экономист РГ
№ 18085 - 4305 руб 21/2
7. Дополнение _____

Подпись проверяющего инспектора ЯО Энергосбыт Дубровин С.И.
Главный специалист тепловой инспекции ЯО Энергосбыт Макушев А.
Подпись представителя абонента Москвина С.И.