

Мокшенин С.И.
(Ф.И.О. ответственного)
Телефоны 89644170000

Руководителю ООО ЧК "ДСК"
Воскресову С.И.

Директору Якутской ТЭЦ
Андреевскому В.В.
диспетчерская ЯТЭЦ 49-74-81

А К Т

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ сезону 2017-2018 гг. - 2-

13248 При осмотре технического состояния теплоиспользующих установок и тепловых сетей П. Алексеева - 42 перфом - 2 кв. метра.
ТВС через теплообменники. Пресс совместно акт
раздела ЧУАЭС.
12461 П. Алексеева 25/1 перфом - 2 кв. метра. ТВС - центр
с ЧУАЭС - 130 кв. м. Пресс совместно акт раздела ЧУАЭС.

установлено:

1. Теплопотребляющие установки, узлы ввода (элеваторные, шайбовые), тепловые сети пригодны к эксплуатации. Опрессовка ВПУ произведена _____ 20 г.
2. Произведена гидропневматическая промывка следующих систем отопления:
Травердена 2017г.
3. Приборы учета тепловой энергии СЛБ-943
- 3.1 субабоненты тепловой энергии _____
4. Приборы учета ГВС ПРЭМ - ФЭД - 20 м.м.
- 4.1. субабоненты ГВС _____
5. Договорная документация предоставлена (акт раздела границ, приказ на ответственное лицо, протокол проверки знаний и др.) _____ Инженер ДГ
6. Наличие задолженности ДЗ № 01.03.17г. № 18248-9305.р. № 18161 - 7635.р. Экономист РТ
7. Дополнение 03-1112. акт

Подпись проверяющего инспектора ЯО Энергосбыт

Игорь Александрович

Главный специалист тепловой инспекции ЯО Энергосбыт

Монголова

Подпись представителя абонента

Мокшенин С.И.

« _____ » 2017г.